

पत्रांक - सी0एफ0ओ0 / जालौन / निरी0 / 2017

दिनांक जुलाई 28, 2017

सेवा मे,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य

बी0के0डी0 एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल

उरई

जनपद जालौन।

विषय :- बी0के0डी0 एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, को अग्निशमन व्यवस्था का प्रमाण पत्र के विषय में।

कृपया आपके पत्र दिनांक 20/07/2017 के आधार के द्वारा आपके बी0के0डी0 एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल मे निरीक्षण किया गया, आख्या निम्न है।

1. भवन का अधिभोग :- उक्त परिसर मे भवन 3 ब्लॉक मे निर्मित है जिसमे 2 ब्लॉक का प्रयोग शैक्षिक कार्य मे किया जा रहा है। उक्त विद्यालय के परिसर मे निर्मित 2 ब्लॉक मे भू-तल + प्रथम तल + द्वितीय तल निर्मित है। तीसरे ब्लॉक मे भू-तल + प्रथम तल निर्मित है।
2. पहुँचमार्ग :- उक्त विद्यालय कानपुर झाँसी मार्ग पर स्थित है। फायर सर्विस का वाहन आसानी से आ जा सकता है।
3. निकास मार्ग :- उक्त विद्यालय से बाहर निकलने के लिए दो जीने उपलब्ध है।
4. अग्नि शमन व्यवस्था :-
 1. उक्त विद्यालय मे 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूसर कार्यशील दशा मे है।
 2. उक्त विद्यालय मे तीन अदद हौजरील सिस्टम स्थापित है।
 3. विद्यालय मे उपस्थित स्टाफ को अग्नि शमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। उपरोक्त व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा मे रखेंगे। समय समय पर उपकरणों की जाँच कराते रहेंगे। आवागमन के मार्ग को सदैव अवरोध मुक्त रखेंगे। विद्यालय मे ज्वलन शील जहरीले रसायनों का प्रयोग नही करेगे। स्कूल का नवनिर्माण/विस्तार करने पर इस कार्यालय को अवगत करायेगे।

अतः उपरोक्त सुझावो/शर्तों के साथ बी0के0डी0 एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, उरई जनपद जालौन को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

[Signature]
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जालौन

जालौन

[Signature]
Manager
B.K.D. Aldrich Public School
ORAI (Jalaun)

[Signature]
Principal
Brij Kunwar Devi Aldrich Public Sr. Sec. School
Jhansi Road, Orai (Jalaun)